安全评价报告信息公开表

	女生评价报音信息公开衣
被评价单位名称	温岭市东湖气体供应有限公司
评价项目名称/项目编号	温岭市东湖气体供应有限公司工业气体充装项目设立安全评价/天为〔评〕字 23-10-37 号
	温岭市东湖气体供应有限公司位于浙江省温岭市城南镇姆岭下工业区,法定
	代表人杨林,注册资本:伍拾捌万元整,经营范围:带储存经营:氧[压缩的和液
	化的]、氮[压缩的和液化的]、氩[压缩的和液化的]、二氧化碳[液化的](凭有效许
	可经营);钢质无缝气瓶检测(限钢瓶检测站经营)(依法须经批准的项目,经相
	关部门批准后方可开展经营活动)。
	本项目利用原有充装车间进行气体充装,厂区局部进行改造,主要改造内容
	如下:
	1)拆除厂区西南角原有的液氧储罐、液氧充装区域,将原有的液氧储罐搬
	至厂区西侧,再新增 2 只 50m³的液氧储罐,增加相应的液氧充装设施及气化器等设备。
	^{反告。} 2) 在北侧罐区新增 1 只 20m³的液体二氧化碳储罐、将原有的 30m³的液氩储
	罐变更为液氮储罐、新增一只 50m³的液氩储罐,以及相应的气化器等设备。改造
	后罐区布置情况由西向东依次为 20m³的液体二氧化碳储罐、液体二氧化碳充装区
	域、22m³的液体二氧化碳储罐、液体充装区域(液氮、液氩)、50m³的液氩储罐、
	50m³的液氯储罐、30m³的液氮储罐、15m³的液氮储罐。
	3)将厂区东南角的检修/辅助用房改成高纯气体充装车间(用于标准气体配
	置、电子特种气体预留的充装车间)。
	4)将厂区东南角检修/辅助用房南侧的戊类堆场改成瓶库(报废瓶、新瓶)。 本 项 目 经 温 岭 市 温 岭 市 发 展 和 改 革 局 备 案 , 项 目 代 码 为:
 项目简介	2303-331081-04-01-705069,委托具有化工石化医药行业专业乙级的浙江天路工程
(含图片)	设计有限公司进行总平面布置图设计。本项目实施后,经营品种未发生变化,不
	需要变更经营许可证。
	32
	ACT OF THE PARTY O
	HILLIAN
	A Secretary of the second of t

安全评价机构名称

浙江天为安全科技有限公司编制

项目组长		陈骞
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈骞
报告审核人		黄震
参与评价工作	安全评价师	陈明婧、陈骞、卜伟华、胡素娥、汪爱军、阮佳
	注册安全工 程师	汪爱军、胡素娥、陈骞、陈明婧、阮佳
	技术专家	
现场开展安 全评价工作	人员	陈骞、阮佳
	时间	2023.10
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2024.1